



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ 30/05/2016
Α.Π. 2961

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
3. Το με Α.Π. 2944/2016 16REQ004472400 αίτημα για προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου
4. Την απόφαση 61/2016 της οικονομικής επιτροπής που έχει διατεθεί η σχετική πίστωση
5. Τις ανάγκες του Δήμου Μήλου για προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MM
1	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN 200 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ200, 2 ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ200, 2 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ200, 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ, 16 ΚΟΧΛΙΕΣ M20*80 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	1
2	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1" ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΣΗ.	1

Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναδόχων θα εκδηλωθεί με την κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μήλου (πληροφορίες στο τηλ. 2287360108, 2287360119).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών.

Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ισχύς προσφοράς: δύο μήνες.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Η πρόταση των ενδιαφερόμενων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία του Δήμου για το σκοπό αυτό (έντυπο Οικονομικής προσφοράς).

Η πρόταση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρόταση οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. Η πρόταση απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Στο έντυπο θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής και η εμπορική ονομασία (brand name) του προσφερόμενου προϊόντος, το οποίο θα συμφωνεί με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Με την κατάθεση της πρότασης θεωρείται και η αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, **01/06/2016** στο Δημαρχείο Μήλου την και ώρα **12:10** από την αρμόδια επιτροπή. Στη διαδικασία μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιμή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για το έτος 2017.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στα γραφεία του Δήμου Μήλου σύμφωνα με την επιθυμία της Υπηρεσίας Προμηθειών του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη

σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την κάθε παράδοση αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των υλικών στο Δήμο και αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, πρωτόκολλο παραλαβής υλικών κλπ). Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μετά την έγκριση του από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε κάθε ένταλμα θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (4% φόρος προμηθειών και 0,10% υπέρ δημοσίων συμβάσεων).

Γραφείο Προμηθειών

Μαρία Γ. Κολιαράκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο κατασκευαστής του ταχυμετρικού υδρομετρητή θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός έγκριση CE.

Αυτόματη λειτουργία: Η βαλβίδα θα είναι ικανή να απάγει τον αέρα που συσσωρεύεται κατά την λειτουργία του υπό πίεση δικτύου ύδρευσης.

Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες θα υλοποιούνται αυτόματα.

Η βαλβίδα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει το πρόωρο κλείσιμο, να απάγει πλήρως όλη την ποσότητα του εγκλωβισμένου αέρα, στο υπό πίεση δίκτυο νερού.

Το μέγεθος και ο σχεδιασμός της οπής δεν θα επιτρέπει τη συσσώρευση αιωρούμενων στερεών που τυχόν υπάρχουν στο νερό. Το μέγεθος της οπής θα είναι τουλάχιστον 12 mm².

Ο μηχανισμός έμφραξης της οπής θα είναι κυλιόμενη ταινία κατασκευασμένη από λάστιχο EPDM. Η ταινία θα οδηγείται από πλωτήρα σταθερής διαδρομής, που θα επιτυγχάνεται από κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση στο σώμα της βαλβίδας.

Η βαλβίδα για την σύνδεσή της στο δίκτυο ύδρευσης θα φέρει αρσενικό σπείρωμα 1" BSP, και θα λειτουργεί σε εύρος πίεσης 0,2..16 bar. Η βαλβίδα θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 24bar.

Το άνω τμήμα του σώματος της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο nylon και το κάτω τμήμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σπείρωμα, θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο.

B. ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

Ο κατασκευαστής του ταχυμετρικού υδρομετρητή θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, και ο εξοπλισμός έγκριση CE.

Ο υδρομετρητής θα είναι τύπου Woltmann Turbine, θα διαθέτει πιστοποίηση MID σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2004/22/EC (Annex MI-001), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα του, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ο μετρητής του θα είναι ξηρού (μη βρεχόμενος) τύπου, μικτής ανάγνωσης, ερμητικά σφραγισμένος σε κατάλληλη θήκη, για να αντικαθίσταται, όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση.
- Ο μετρητής θα φέρει ορυκτό γυαλί επαρκούς πάχους, υποδοχές για ηλεκτρικές εξόδους (100 lit/παλμό) και μεταλλικό κάλυμμα.
- Ο μετρητής θα είναι προστατευμένος από μαγνητικές παρεμβολές.
- Ο μετρητικός μηχανισμός θα αφαιρείται από το σώμα του υδρομετρητή, χωρίς να αφαιρείται το σώμα του υδρομετρητή από τη σωληνογραμμή, και θα είναι κατασκευασμένος από ανθυγροσκοπικά και υψηλής αντοχής πλαστικά υλικά.
- Ο μετρητικός μηχανισμός θα εδράζεται σε χαλύβδινο άξονα με ρουλεμάν από συνθετικό ζαφείρι.
- Η κίνηση του μετρητικού μηχανισμού θα μεταφέρεται στο μετρητή δια μέσου ζεύγους μαγνητών.
- Το σώμα του υδρομετρητή θα είναι φλαντζωτό, χυτοσιδηρό και καλυμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με εποξική πούδρα. Θα φέρει ανάγλυφες ενδείξεις για την κατεύθυνση της ροής και του μεγέθους του υδρομετρητή.
- Θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού.
- Διαστάσεις: Σύμφωνα με τον πίνακα του εξοπλισμού ανά ΤΣΕ.
- Θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar και θα λειτουργεί σε μέγιστη θερμοκρασία 50°C.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΜ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN 200 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ200, 2 ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ200, 2 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ200, 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ, 16 ΚΟΧΛΙΕΣ M20*80 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ		1	
2	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1” ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΣΗ.		1	
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	